

## INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

**Arrêté complémentaire autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter une extension d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement d'un poste de rebours sur le territoire de la commune de Bonneval (28).**

**Le Préfet d'Eure-et-Loir**  
**Chevalier de la Légion d'Honneur**  
**Officier de l'Ordre National du Mérite,**

**Vu** le Code de l'environnement, et notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;

**Vu** le Code de l'énergie, et notamment les chapitres I et III du titre III du livre IV ;

**Vu** le Code de l'urbanisme ;

**Vu** le Code des relations entre le public et l'administration ;

**Vu** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

**Vu** le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de Madame Françoise SOULIMAN, en qualité de Préfet d'Eure-et-Loir ;

**Vu** l'arrêté ministériel n°AM-0001 du 4 juin 2004 portant autorisation de transport de gaz naturel pour l'exploitation des ouvrages dont la propriété a été transférée à la société Gaz de France (service national) ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques dans la commune de Bonneval ;

**Vu** le dossier n° AC-BCE-0381 de mars 2022 déposé par GRTgaz, Pôle d'exploitation Val de Seine situé au 7 rue du 19 mars 1962 à GENNEVILLIERS (92230), de porter à connaissance du projet de création et raccordement d'un poste de rebours sur la commune de Bonneval ;

**Vu** le rapport de l'inspection de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val de Loire du 28 juin 2022, sur le projet susmentionné ;

**Vu** que la société GRTgaz n'a pas émis d'avis dans le délai de 15 jours qui lui était réglementairement imparti sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis le 1<sup>er</sup> juillet 2022 ;

**Considérant** que la société GRTgaz dispose des capacités techniques et financières à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 du Code de l'environnement et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13 du Code de l'environnement ;

**Considérant** que le projet porté par la société GRTgaz est compatible avec les principes et les missions du service public tels que fixés par l'article L. 121-32 du Code de l'énergie ;

**Considérant** que les conditions de construction et d'exploitation figurant dans le dossier de demande d'autorisation préfectorale n° AC-BCE-0381 porté par la société GRTgaz permettent de conclure à l'absence d'impact significatif sur les enjeux humains et environnementaux et les intérêts mentionnés à aux articles L. 554-5 et L. 211-1 du Code de l'environnement, conformément au I de l'article R. 555-24 de ce même Code ;

**Considérant** que les dangers et inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que pour l'usage futur des terrains peuvent être prévenus par des mesures spécifiques reprises dans le présent arrêté ;

**Considérant** que toutes les formalités réglementaires ont été remplies ;

**Considérant** que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;

**Sur proposition** du secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir,

### ARRÊTE

#### **Article 1<sup>er</sup> : Objet de l'autorisation**

Sont autorisées la construction et l'exploitation, par la société GRTgaz, d'une extension d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement d'un poste de rebours sur la commune de Bonneval (28), conformément au dossier de porter à connaissance référencé AC-BCE-0381.

Le projet de tracé figure sur les cartes, à l'échelle du 1/25 000, annexées au présent arrêté<sup>1</sup> (annexes non transmissibles).

#### **Article 2 : Description de l'ouvrage**

L'autorisation concerne l'ouvrage de transport suivant :

- **Canalisations de transport de gaz :**

PMS : Pression Maximale en Service de la canalisation

DN : Diamètre Nominal de la canalisation

Identification de la canalisation	Longueur approximative (km)	PMS (bar)	Diamètre extérieur réel (mm) / DN	Observations
Raccordement au réseau de distribution GRDF, en amont de l'unité de compression	0,020	4	114,3 mm / DN100	nuance acier : L245 épaisseur de tube spécifiée : 5,6 mm coefficient de sécurité minimal : B
Canalisation en aval de l'unité de compression	0,008	67,7	60,3 mm / DN50	nuance acier : L245 épaisseur de tube spécifiée : 5,6 mm coefficient de sécurité minimal : B
Raccordement au réseau de transport GRTgaz	0,10	67,7	88,9 mm / DN80	nuance acier : L245 épaisseur de tube spécifiée : 5,6 mm coefficient de sécurité minimal : B

- **Installation annexe :**

Les caractéristiques des tuyauteries sont conformes aux normes européennes harmonisées au titre de la directive équipements sous pression (DESP), avec respect des prescriptions de la norme NF EN 1594 concernant la composition chimique et les caractéristiques mécaniques.

Nom de l'installation	Type d'installation	Pression maximale de service (bar)	Observations
Poste de rebours	Poste de rebours	67,7	Enceinte clôturée Poste de livraison électrique Local analyse Local de distribution électrique et de contrôle/commande (C/C) de l'ensemble du poste de rebours.

À compter de la mise en service de l'ouvrage de transport de gaz objet du présent arrêté, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 du Code de l'environnement.

**Article 11 : Exécution du présent arrêté**

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val de Loire sont chargés de l'application du présent arrêté.

Fait à Chartres, le

**- 2 AOUT 2022**

Le Préfet,

  
**Françoise SOULIMAN**

**voir annexe 1**

**Article 3 :** La présente autorisation ne préjuge pas de l'application d'autres réglementations qui seraient nécessaires pour l'implantation des ouvrages mentionnés à l'article 2.

**Article 4 : Modalité de construction et exploitation de l'ouvrage autorisé**

Les ouvrages seront construits et exploités conformément aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ainsi que :

- au dossier de porter à connaissance référencé AC-BCE-0381,
- aux mises à jour du programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 du Code de l'environnement et du plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 du même Code qui doivent être transmises au service en charge du contrôle au plus tard avant la mise en service de l'ouvrage ;
- aux dispositions techniques et organisationnelles prévues au chapitre IV du titre V du livre V du Code de l'Environnement relatif à la gestion des travaux à proximité des ouvrages.

**Article 5 : Modalités de mise en service de la canalisation autorisée**

La mise en service de l'ouvrage se fait conformément aux dispositions de l'article R. 554-45 du Code de l'Environnement et de l'arrêté du 5 mars 2014 modifié susvisé.

Conformément à l'article R. 554-7 du Code de l'Environnement, la déclaration au guichet unique des nouveaux ouvrages est réalisée au plus tard 1 mois avant leur date de mise en service.

**Article 6 : Composition du gaz**

La canalisation est autorisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé répondant aux prescriptions techniques définies aux articles R. 433 et suivants du Code de l'énergie.

La composition du gaz transporté sera telle qu'il ne puisse entraîner d'effets dommageables sur les canalisations concernées par la présente autorisation.

**Article 7 : Validité de la présente autorisation**

La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être suspendue pour une durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par l'article R. 431-2 du Code de l'énergie.

**Article 8 : Changement d'exploitant**

En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée que par autorisation de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'ouvrage concerné, dans les conditions prévues à l'article R. 555-27 du Code de l'Environnement.

**Article 9 : Publicité de l'arrêté**

La présente décision sera notifiée à l'exploitant.

En application de l'article R. 554-60 du Code de l'environnement, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture d'Eure-et-Loir pendant une durée minimale d'un an.

La copie de l'arrêté sera adressée à la mairie de la commune de Bonneval (28).

**Article 10 : Voies et délais de recours**

En application de l'article R. 554-61 du Code de l'environnement, le présent arrêté pourra être déféré au tribunal administratif d'Orléans :

- par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication,
- par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés précédemment.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).



## Ouvrage de Transport de Gaz Naturel Haute Pression

Département : Eure-et-Loir (28)

Commune : Bonneval (28)

# Création et raccordement du poste rebours à Bonneval (28)

## PLAN DE SITUATION

Etabl par	Date	Véifié par	Date	Approuvé par	Date
T. RICHARD	30/11/2020	P. REMON	-	R.MARIMOUTOU	-
Interne					
Externe					
Indice	Initiateur	Date	Objet		
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
A	T. RICHARD	14/02/2022	Mise à jour Initialé du cartouche		
-	T. RICHARD	30/11/2020	Création du plan		
Echelle		Code Technique	Référence		Indice
1/25000ème		-	ORCH-01		A

**Direction des Projets et de l'Ingénierie - Département Bureau d'Etudes**  
7, rue du 19 Mars 1962- 92622 Gennevilliers Cedex - Tél. : (01) 56 04 01 00 - Fax : (01) 56 04 01 99 - www.grtgaz.com  
GRTgaz - RCS Nanterre 440 117 620

Ce document est la propriété de GRTgaz. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans autorisation.



